はだのクリーンセンターの維持管理に関する情報

令和７年度

１　処分した一般廃棄物の各月ごとの数量

（単位：ｔ）

	区分	能力	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合　計
可燃性一般廃棄物	１号炉	100t/日	2,855.44	2,924.94											5,780.38
	２号炉	100t/日	2,855.97	2,951.48											5,807.45
	合　計	200t/日	5,711.41	5,876.42											11,587.83

２　燃焼室中及び集じん器に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度

（単位：℃・ppm）

区分	項目	測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
１号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度	焼却炉内	993	959											850以上
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集じん器入口	170	170											200以下
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙道	3	5											100以下
２号炉	燃焼室中の燃焼ガスの温度	焼却炉内	962	937											850以上
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	集じん器入口	170	170											200以下
	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度	煙道	3	5											100以下

３　冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

項目	除去を行った箇所		除去を行った年月日		
冷却設備にたい積したばいじん	ボイラー設備	１号炉	月　日 ～ 月　日	ボイラー設備のばいじん除去については、左記除去作業以外にもボイラースートブロワにより稼働時に毎日実施しています。	
		２号炉	月　日 ～ 月　日		
	減温塔	１号炉	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		２号炉	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
排ガス処理設備にたい積したばいじん	集じん器	１号炉	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日
		２号炉	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日	月　日 ～ 月　日

4　煙突から排出される排ガスの測定結果

【１号炉】

No.	項目	単位	測定結果						自主規制値	法令等規制値
			4月	5月	8月	9月	12月	1月		
1	はいじん	g/㎥N	0.001未満	0.001未満					0.01以下	0.04以下
2	硫黄酸化物	ppm	11.0	12.0					30以下	3200以下※1
3	窒素酸化物	ppm	39	37					50以下	250以下
4	塩化水素	ppm	16	18					30以下	430以下
5	水銀	μg/㎥N	0.16	－					50以下	50以下
6	ダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N	－	0.00000075					0.05以下	0.1以下
排ガス採取日			4月2日	5月1日						
測定結果収受日			4月22日	5月20日						

※1　K値＝11.7(ppm換算で約3200となります)

【２号炉】

No.	項目	単位	測定結果						自主規制値	法令等規制値
			4月	5月	8月	9月	12月	1月		
1	はいじん	g/㎥N	0.001未満	0.001未満					0.01以下	0.04以下
2	硫黄酸化物	ppm	9.5	6.3					30以下	3200以下※1
3	窒素酸化物	ppm	39	38					50以下	250以下
4	塩化水素	ppm	18	14					30以下	430以下
5	水銀	μg/㎥N	0.87	－					50以下	50以下
6	ダイオキシン類	ng-TEQ/㎥N	－	0					0.05以下	0.1以下
排ガス採取日			4月3日	5月2日						
測定結果収受日			4月22日	5月20日						

※1　K値＝11.7(ppm換算で約3200となります)