

令和8年度 一般廃棄物最終処分場維持管理の状況に関する情報(最終処分場)

施 設 の 名 称	栗原一般廃棄物最終処分場	
施 設 の 種 類	一般廃棄物最終処分場	
施設の設置場所	伊勢原市三ノ宮2854番地	
施 設 の 概 要	敷地面積(m ²)	24,371
	全体容量(m ³)	175,000
残余埋立容量(m ³) [令和6年度末時点]		11,037

- ・令和元年度に測量を実施し、測量結果に基づき埋立容量の見直しを行ないました。
- ・焼却灰の埋立は令和5年度をもって終了となりました。

1 一般廃棄物最終処分場埋立処分量及び点検結果

項 目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋 立 処 分 量 (m ³)	覆土材(購入量)	0.00	0.00										
	埋 立 量 月 計	0.00	0.00										
擁 壁 点 検	点 検 日	4月30日	5月29日										
	点 検 結 果	良好	良好										
	措 置 日	—	—										
	措 置 内 容	—	—										
遮 水 工 点 検	点 検 日	4月30日	5月29日										
	点 検 結 果	良好	良好										
	措 置 日	—	—										
	措 置 内 容	—	—										
浸出水処理施設 点検 (年1回実施)	点 検 日	—	—										
	点 検 結 果	—	—										
	措 置 日	—	—										
	措 置 内 容	—	—										

*・・・調整池は設置していない

2 一般廃棄物最終処分場水質（放流水）分析結果

No.	項 目	単位	下水道排除基準 (伊勢原市)	排水基準 (河川)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水日 (ダイオキシン類以外)	—	—	—	4月21日	5月20日										
	(ダイオキシン類)	—	—	—	—	—										
	結果報告日 (ダイオキシン類以外)	—	—	—	4月30日	5月28日										
	(ダイオキシン類)	—	—	—	—	—										
1	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03	0.03	0.01 未満	0.01 未満										
2	シアン化合物	mg/ℓ	1	1	0.1 未満	0.1 未満										
3	有機リン化合物	mg/ℓ	0.2	1	0.1 未満	0.1 未満										
4	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.1	0.01 未満	0.01 未満										
5	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5	0.5	0.01 未満	0.01 未満										
6	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.1	0.01 未満	0.01 未満										
7	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005	0.005	0.0005未満	0.0005未満										
8	アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	検出されないこと	不検出	不検出										
9	ポリ塩化ビフェニル (PCB)	mg/ℓ	0.003	0.003	0.0005未満	0.0005未満										
10	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.3	0.3	0.001 未満	0.001 未満										
11	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1	0.1	0.001 未満	0.001 未満										
12	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2	0.2	0.02 未満	0.02 未満										
13	四塩化炭素	mg/ℓ	0.02	0.02	0.002 未満	0.002 未満										
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04	0.04	0.004 未満	0.004 未満										
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1	1	0.02 未満	0.02 未満										
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4	0.4	0.001 未満	0.001 未満										
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3	3	0.001 未満	0.001 未満										
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06	0.06	0.006 未満	0.006 未満										
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02	0.02	0.002 未満	0.002 未満										
20	チウラム	mg/ℓ	0.06	0.06	0.006 未満	0.006 未満										
21	シマジン	mg/ℓ	0.03	0.03	0.003 未満	0.003 未満										
22	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2	0.2	0.02 未満	0.02 未満										
23	ベンゼン	mg/ℓ	0.1	0.1	0.01 未満	0.01 未満										
24	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1	0.1	0.01 未満	0.01 未満										
25	ほう素及びその化合物	mg/ℓ	10	10	1未満	1未満										
26	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	8	8	0.8 未満	0.8 未満										
27	アンモニア性窒素	mg/ℓ	380未満 *	100 *2	10	12										
28	亜硝酸性窒素	mg/ℓ			0.5	0.4										
29	硝酸性窒素	mg/ℓ			2.2	1.0										
30	水素イオン濃度	pH	5を超え9未満*	5.8を超え8.6未満*	7.3	7.1										
31	生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/ℓ	600未満 *	150	7	21										
32	化学的酸素要求量 (COD)	mg/ℓ	—	150	36	50										
33	浮遊物質 (SS)	mg/ℓ	600未満 *	200	1	2										
34	N-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg/ℓ	30	30	1未満	1未満										
35	N-ヘキサン抽出物質 (鉱物油)	mg/ℓ	5	5	2未満	2未満										
36	フェノール類	mg/ℓ	0.5	5	0.05 未満	0.05 未満										
37	銅及びその化合物	mg/ℓ	3	3	0.05 未満	0.05 未満										
38	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	2	2	0.05 未満	0.05 未満										
39	鉄及びその化合物 (溶解性)	mg/ℓ	10	10	0.1 未満	0.1未満										
40	マンガン及びその化合物 (溶解性)	mg/ℓ	1	10	0.05 未満	0.05 未満										
41	クロム及びその化合物	mg/ℓ	2	2	0.02 未満	0.02 未満										
42	ニッケル及びその化合物	mg/ℓ	1		0.05 未満	0.05 未満										
43	カルシウム及びその化合物	mg/ℓ			47.0	41.0										
44	マグネシウム及びその化合物	mg/ℓ			1.8	1.1										
45	大腸菌群数	CFU/mL		800	10 未満	10 未満										
46	有機性窒素	mg/ℓ		120	6.9	9.7										
47	全リン	mg/ℓ		16	0.1 未満	0.1 未満										
48	残留塩素	mg/ℓ			0.1 未満	0.1 未満										
49	全有機性炭素	mg/ℓ			13	26										
50	ヨウ素消費量	mg/ℓ	220未満		8	21										
51	過マンガン酸カリウム消費量	mg/ℓ			76	110										
52	塩化物イオン	mg/ℓ			7,700	9,900										
53	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5	0.5	0.05 未満	0.05 未満										
54	水温	℃	45未満 *		19.3	25.7										
55	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10	1	—	—										

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* 印は、平成24年1月1日より適用される。

*2 アンモニア窒素×0.4+亜硝酸性濃度+硝酸性窒素

1,4-ジオキサンは、平成25年6月1日より適用

試料採水場所：観測井戸（上部）

試料採水場所：観測井戸（下部）

[illegible]